




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството

21

V



ДО

Г-ЖА ЮЛИТА ЯНКОВА

julita.yankova@gmail.com

| | |
|--|---------------|
| МРРБ - ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ | |
| Вх. № | СТ-696-15-164 |
| Дата: | 25.11.2022 |
| София 1606, бул. Христо Ветев 67 | |
| 2 | |

КОПИЕ

ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

/Към Ваш СТ-696-05-287/15.11.2022 г./

Към наш № V8-1738-(2)/16.11.2022 г.

ОТНОСНО: Писмо от г-жа Юлита Янкова.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило Ваше запитване, относно възможността за добавяне на допълнителни модули към изграден и въведен в експлоатация фотоволтаичен парк.

За анализиране на нормативната уредба и на установената административна практика е изискано становище от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), предвид възложените ѝ функции да упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа, както и контрол на действията на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи на територията на Република България.

Във връзка с изложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо изх. № СТ-696-05-287/15.11.2022 г. на ДНСК, съдържащо становище по поставените от Вас въпроси, което поддържа.

Приложение: Съгласно текста.

ПОЛЯ ЗАНЕВА-ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Изх. № СТ-696-05-284

15. 11. 2022

ДО
Г-ЖА ПОЛЯ ЗАНЕВА – ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(към Ваш № V8-1738-(1)/03.11.2022 г.)

Относно: Писмо от г-жа Юлиана Янкова.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАНЕВА - ДИМИТРОВА,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-696-14-146/03.11.2022г., чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е постъпило писмо от г-жа Юлиана Янкова със запитване представлява ли строителство по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) добавяне на допълнителни модули с обща мощност 6 MWp към въведен в експлоатация фотоволтаичен парк с номинална мощност 5 MWp.

Добавяне на допълнителни модули към съществуващи фотоволтаични паркове с цел увеличаване на мощността над 5 MW, представляват реконструкция и се категоризират като строеж от трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д“ и буква „ж“ от ЗУТ – реконструкция на електроцентрали до 25 MW.

За строежите от трета категория се одобряват инвестиционни проекти и се издава разрешение за строеж по общия ред на ЗУТ. Тези строежи подлежат на въвеждане в експлоатация по предвидения законов ред с разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК след проведена Държавна приемателна комисия.

С уважение,

.....
арх. Деляна Панайотова
*Началник на Дирекция за
национален строителен контрол*

